

フロン排出抑制法による簡易点検記録簿（冷凍式エアドライヤ簡易点検記録用）

管理者の氏名 または法人名称		株式会社サンプル	メーカー	アネスト岩田
機器 所在	施設名称	株式会社サンプル 東京工場 B棟	機器の種類	冷凍式エアドライヤ搭載コンプレッサ
	住所	東京都千代田区千代田 * - *	製品形式	SLP-37EFDM5
	電話番号	00-0000-0000	シリアルNo.	AA001
	FAX番号	00-0000-0000	使用冷媒	R134a
運転管理責任者		保全課課長 * * * *	冷凍機電動機定格出力(kW)	0.26
設置年月日		2015/2/15	冷媒初期充填量(g)	280

コンプレッサの銘板に記載されています

点検年月日 (3か月に 1回以上)	冷凍用圧縮機				熱交換器・配管等				冷媒 圧力計	その他の不備／備考等	点検者サイン
	異常音	異常振動	損傷	腐食・錆	油にじみ	損傷	腐食・錆	油にじみ			
2015/4/1	○	○	○	○	○	×	○	○	○	熱交換器のフィンに大きなへこみ有り、修理手配済み。	岩田

製品カタログ、もしくは仕様書をご確認ください。