

## FRL-220CD 定期点検整備基準表

2023年5月

交換部品名	交換基準						数量
	半年	1年	2年	3年	4年	5年	
	サービスプランA	サービスプランB	サービスプランC	サービスプランD	サービスプランE	サービスプランF	
1. Aメンテナンス部品 ・ブリーザーキット OMCフィルタキット フィルタキット Oリング Oリング	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	1     2
2. Bメンテナンス部品 ・フィルタキット 吸込フィルタエレメント オイルフィルタ シール座金 ・吸込閉鎖弁キット ・電子ドレンバルブキット(インタークーラ)		★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	1 1  2 1 1
3. Cメンテナンス部品 ・電子ドレンバルブキット(アフタークーラ) ・吸込閉鎖弁OHキット ・チェックバルブキット			★ ○ ○ ○		★ ○ ○ ○		1 1 1 1
4. カップリングエレメント			○		○		8
5. ドライブシャフトシールキット					○		1
6. ドライブシャフトベアリングキット					○		1
7. 防振ゴム					○		1セット
8. オイルポンプキット					○		1
9. オーバーホール ・LP圧縮機本体 ・HP圧縮機本体 ・LP本体交換キット ・HP本体交換キット						△ △ △ △	1 1 1 1
10. クーラーキット			○		○		1
11. 電磁弁			○		○		1
12. OMC用電磁弁					○		1
13. モータベアリングキット				○			1
14. ファンベアリングキット			○		○		1
15. コンデンサ冷却ファン					○		1
16. 電子ドレンバルブキット(ドライヤ)		○	○	○	○	○	1
17. FRオイル		○	○	○	○	○	25L

- ・交換基準は保証期間とは異なります。保証期間は1年間です。但し本体のみ2年間です。
- ・工賃に出張費は含まれておりません。
- ・工賃は取扱説明書で推奨するメンテナンススペースを確保した場合の金額です。設置場所によっては割り増しになります。
- ・整備期間は運転時間8,000時間/年を基準として設定してあります。また環境によっては点検時期が早まる場合があります。
- ・メインモータ軸受、ファンモータ軸受は実際の運転時間に基づいて交換となります。
- ・△: 本体は軸受診断(SPM測定)結果により交換を判断し、交換が必要な場合は別途見積いたします。