

FRL-450C 定期点検整備基準表

2023年5月

交換部品名	交換基準						数量	
	半年	1年	2年	3年	4年	5年		
	サービスプランA	サービスプランB	サービスプランC	サービスプランD	サービスプランE	サービスプランF		
1. Aメンテナンス部品	★	★	★	★	★	★	1	
・ブリーザーキット	○	○	○	○	○	○		
OMCフィルタキット								
フィルタキット								
Oリング								
							2	
2. Bメンテナンス部品		★	★	★	★	★	1	
・フィルタキット		○	○	○	○	○	1	
吸込フィルタエレメント								
オイルフィルタ								
シール座金								
・吸込閉鎖弁キット		○	○	○	○	○	1	
・電子ドレンバルブキット(インタークーラ)		○	○	○	○	○	1	
3. Cメンテナンス部品			★		★		1	
・電子ドレンバルブキット(アフタークーラ)			○		○		1	
・吸込閉鎖弁OHキット			○		○		1	
・チェックバルブキット			○		○		1	
4. カップリングエレメント			○		○		8	
5. ドライブシャフトシールキット					○		1	
6. ドライブシャフトベアリングキット					○		1	
7. 防振ゴム					○		1セット	
8. オイルポンプキット					○		1	
9. オーバーホール								
・LP圧縮機本体	※本体は軸受診断(SPM測定)結果により延長可能						△	1
・HP圧縮機本体	※本体は軸受診断(SPM測定)結果により延長可能						△	1
・LP本体交換キット						△	1	
・HP本体交換キット						△	1	
10. クーラーキット			○		○		1	
11. 電磁弁			○		○		1	
12. OMC用電磁弁					○		1	
13. メインモータ軸受グリス	補給は4000時間毎です。			○全量			1	
14. モータベアリングキット				○			1	
15. ファンベアリングキット			○		○		1	
16. FRオイル		○	○	○	○	○	25L	

- ・交換基準は保証期間とは異なります。保証期間は1年間です。但し本体のみ2年間です。
- ・メインモータグリスは部品代・工賃とも金額に含まれていません。お客様で施工する場合はグリスポンプが必要です。
- ・工賃に出張費は含まれておりません。
- ・工賃は取扱説明書で推奨するメンテスペースを確保した場合の金額です。設置場所によっては割り増しになります。
- ・整備期間は運転時間8,000時間/年を基準として設定してあります。また環境によっては点検時期が早まる場合があります。
- ・メインモータ軸受、ファンモータ軸受は実際の運転時間に基づいて交換となります。
- ・△: 本体は軸受診断(SPM測定)結果により交換を判断し、交換が必要な場合は別途見積いたします。