

〈参考〉 LRS-150BD定期点検整備基準表

★：メンテナンス推奨期間 ○：交換 △：点検（異常時交換）

2022. 12. 20更新

| 交換部品名 | 交換基準 | | | | | | 数量 |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 1年 4000hr | 2年 8000hr | 3年 12000hr | 4年 16000hr | 5年 20000hr | 6年 24000hr | |
| 1. Aメンテナンス | ★ | | ★ | | ★ | | 1 |
| ・吸込フィルタエレメント | ○ | | ○ | | ○ | | 1 |
| 2. Bメンテナンス | | ★ | | ★ | | ★ | 1 |
| ・吸込フィルタエレメント | | ○ | | ○ | | ○ | 1 |
| ・セパレータエレメント | | ○ | | ○ | | ○ | 1 |
| ・オイルフィルタ | | ○ | | ○ | | ○ | 1 |
| 3. Cメンテナンス | | | ★ | | | ★ | 1 |
| ・スパイダ | | | ○ | | | ○ | 1 |
| ・MPV | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | 1 |
| ・電磁弁 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | 1 |
| ・温調弁 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | 1 |
| ・吸込閉鎖弁 | | | ○ | | | ○ | 1 |
| 4. Dメンテナンス | | | | | | ★ | 1 |
| ・コンプレッサ（本体）ベアリング SPM測定 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 1 |
| 5. LRオイル | | ○ | | ○ | | ○ | 1 |
| 6. ドライヤ関連部品 | | | | | | | - |
| ・圧カスイッチ（ファンコントロール用） | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 1 |
| ・オートドレントラップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| ・その他部品 | | | △ | | | △ | 1 |

・交換基準は保証期間とは異なります。保証期間は1年間です。但し本体のみ2年間です。

・○印は実施する項目です。△部品は上記部品代には含まれていません。

・整備期間は運転時間4,000時間/年を基準として設定してあります。運転時間がこの基準を上回る場合は、点検時期前でも基準時間に達した段階で整備を実施してください。また周囲環境によっても、点検整備を早める必要があります。