

LRST-1501 定期整備基準表

○：交換

2021.11.15 更新

交換部品名	点検期間（期間毎）							数量
	半年毎	1年	2年	3年	4年	5年	6年	
	2000hr毎	4000hr	8000hr	12000hr	16000hr	20000hr	24000hr	
			6000hr時 点での交 換部品費 用を含む	10,000hr 時点での交 換部品費 用を含む	14,000hr 時点での交 換部品費 用を含む	18,000hr 時点での交 換部品費 用を含む	22,000hr 時点での交 換部品費 用を含む	
・ 吸込フィルタエレメント	○	○	○	○	○	○	○	1
・ オイルフィルタ	○	○	○	○	○	○	○	1
・ セパレータエレメント		○	○	○	○	○	○	1
・ MPVキット				○			○	1
・ 冷却ファンモータ 軸受交換				○			○	1
・ 吸込閉鎖弁				○			○	1
・ コアユニット							点検・異常時交換	1
・ インバータ冷却ファン 交換				○			○	1
・ LRオイル			○		○		○	1

- ・ 交換基準は保証期間とは異なります。保証期間は1年間です。但し本体のみ2年間です。
- ・ ○印は実施する項目です。△部品は上記部品代には含まれていません。
- ・ 整備期間は運転時間4,000時間/年を基準として設定してあります。運転時間がこの基準を上回る場合は、点検時期前でも基準時間に達した段階で整備を実施してください。また周囲環境によっても、点検整備を早める必要があります。
- ・ 取扱説明書に準拠し、部品の点検及び交換をお願いします。