

参考

※この内容は製品ご納入の際に、お客様へメンテナンス費用の概算を参考としてお知らせするものです。

※点検項目は標準的な使用条件を基準としております。実際にメンテナンスを行なう際は設置・使用状況により内容・費用は変更いたします。

SLP-07EE 200V

定期点検整備基準表

- ・点検基準：年間の運転時間が2,500時間未満
- ・メンテナンスは、運転時間または期間のいずれか早い方を基準に整備を行ってください。また、連続運転の場合は別途ご相談ください。
- ・10,000Hrを超える整備に關しましては、弊社営業所又はサービス、販売店にご相談ください。

No	交換部品名	コードNo.	交換基準								使用数量
			2000Hr 又は 1年間	4000Hr 又は 2年間	6000Hr 又は 3年間	8000Hr 又は 4年間	10000Hr 又は 5年間	12000Hr 又は 6年間	14000Hr 又は 7年間	16000Hr 又は 8年間	
1	吸込みフィルタ	91348620	●	●	●		●	●	●		1
2	メンテナンスキット	200V 92598241									1
	・電磁開閉器										(1)
	・逆止弁					●					(1)
	・吸込みフィルタ										(1)
	・接続パイプ										(1)
3	スクロール本体	50Hz 12260005									1
		60Hz 12260065									1
4	点検・清掃・整備	-				●				●	

※出張費・有料道路・専用治工具使用料は別途請求させていただきます。

※価格は予告なく変更する場合がございます。

- ・交換基準は保証期間とは異なります。
- ・整備基準に基づいて、定期的に点検整備を実施してください。
- ・整備時間は期間と時間で表示しております。いずれか早く到達した時点にて点検整備を実施してください。
- ・整備基準は一般的使用状態に関するもので、環境や負荷条件が悪い場合には、期間を短縮し計画的に実施をしてください。
特に周囲温度による影響は大きく、周囲温度40℃以下かつ年間平均周囲温度30℃以下を基準として設定しております。

アネスト岩田株式会社